

BIJLAGE 1

behorende bij artikel 1

Tabel 1 Brandwerendheid op bezwijken

Bouwconstructie	Brandwerendheid op bezwijken in minuten **)	
	Gebouwen: - niet bestemd voor overnachting en bestemd voor zelfredzame personen	Gebouwen: - bestemd voor overnachting en/of verminderd of niet zelfredzame personen
Bouwconstructie van een vluchtmogelijkheid (b.v. een vluchtrappenhuis)	30	30
Hoofddraagconstructie van een gebouw met 1 bouwlaag*)	Ten minste gelijk aan de ontruimingstijd met een minimum van 20	30
Hoofddraagconstructie van een gebouw met 2 bouwlagen*)	30	60
Hoofddraagconstructie van een gebouw met meer dan 2 bouwlagen, doch minder dan 6 bouwlagen*)	90	90
Hoofddraagconstructie van een gebouw met 6 of meer bouwlagen*)	120	120

*) Uitgangspunt voor de bouwlaaghoogte is circa 3 meter en dat het bouwlagen betreft die zijn bestemd voor het verblijf van personen en zijn gelegen boven het aansluitende terrein.

**) De brandwerendheid op bezwijken is een extra waarde die is bestemd voor draagconstructies, waaronder de hoofddraagconstructie. De grenswaarde van de brandwerendheid op bezwijken mag nimmer lager zijn dan de vereiste brandwerendheid van scheidingsconstructies.