

A° 2026



N° 14 (GT)

## PUBLICATIEBLAD

LANDSBESLUIT van de 15<sup>de</sup> oktober 2025 , no. 25/2429, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van het Landsbesluit houdende algemene maatregelen van de 10de augustus 1965 ter uitvoering van de artikelen 1, lid 4 en 6 lid 1 van de Landsverordening Elektriciteitsconcessies (P.B. 1963, no. 64)<sup>1</sup>

---

De Gouverneur van Curaçao,

Op voordracht van de Minister van Justitie;

Gelet op:

de Algemene overgangsregeling wetgeving en bestuur Land Curaçao<sup>2</sup>;

Heeft goedgevonden:

### Artikel 1

De geconsolideerde tekst van het Landsbesluit houdende algemene maatregelen van de 10de augustus 1965 ter uitvoering van de artikelen 1, lid 4 en 6 lid 1 van de Landsverordening Elektriciteitsconcessies (P.B. 1963, no. 64) opgenomen in de bijlage bij dit landsbesluit wordt vastgesteld.

### Artikel 2

Dit landsbesluit met bijbehorende bijlage wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad.

Gegeven te Willemstad, 15 oktober 2025  
L.A. GEORGE-WOUT

De Minister van Justitie,  
S.X.T. HATO

Uitgegeven de 3<sup>de</sup> maart 2026  
De Minister van Algemene Zaken,  
G.S. PISAS

---

<sup>1</sup> Deze regeling heeft met ingang van 10 oktober 2010 de staat van landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van Curaçao verkregen.

<sup>2</sup> A.B. 2010, no. 87, bijlage a.

BIJLAGE behorende bij het Landsbesluit van de 15<sup>de</sup> oktober 2025 , no. 25/2429, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van het Landsbesluit houdende algemene maatregelen van de 10de augustus 1965 ter uitvoering van de artikelen 1, lid 4 en 6 lid 1 van de Landsverordening Elektriciteitsconcessies (P.B. 1963, no. 64)<sup>3</sup>

---

Geconsolideerde tekst van het Landsbesluit houdende algemene maatregelen van de 10de augustus 1965 ter uitvoering van de artikelen 1, lid 4 en 6 lid 1 van de Landsverordening Elektriciteitsconcessies (P.B. 1963, no. 64) (P.B. 1965, no. 139), zoals deze luidt na in overeenstemming te zijn gebracht met de aanwijzingen van de Algemene overgangsregeling wetgeving en bestuur Land Curaçao (A.B. 2010, no. 87, bijlage a).

-----

#### Artikel 1

De aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning moet worden gericht aan de Gouverneur en vergezeld gaan van een uitgewerkt ontwerp in tweevoud, waarin behalve een opgave van stroomsoort en spanning, alles vermeld wordt wat ter beoordeling van het doel en de werking van de te maken inrichting met leidingnetten nodig is. Het ontwerp zal mede vermelden binnen welk tijdsverloop de inrichtingen of geleidingen in gebruik zullen worden genomen.

Bij dit ontwerp en de ontwerpen bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Landsverordening Elektriciteitsconcessies<sup>4</sup> dienen de volgende tekeningen in tweevoud gevoegd te worden:

1<sup>e</sup> Een situatietekening op duidelijke schaal. De situatietekening moet juist en duidelijk aangeven de loop van de gehele leiding en/of de situatie en inrichting van de bijbehorende werken waarvoor goedkeuring wordt gevraagd.

Voor wat betreft de leidingen dienen daarop te zijn vermeld:

- a. of boven- dan wel ondergrondse leidingen zullen worden gebezigd;
- b. het aantal geleiders;
- c. het materiaal, waaruit de geleiders vervaardigd worden;
- d. de doorsnede van elke geleider in vierkante millimeters;
- e. de hoogste stroomsterkte in ampères, welke in de leidingen zal worden toegelaten;
- f. bij bovengrondse leidingen de hoogte van de leidingen boven de grond en de plaats en de soort van alle ondersteuningspunten;
- g. de kruisingen met wegen, wateren of andere elektrische leidingen.

Voor wat betreft transformatorhuizen e.d. moeten een plattegrond en voldoende tekeningen in doorsnede de bouwwijze en de inrichting inclusief de ventilatie aangeven.

Tevens dient een duidelijk schakelschema of daarmee gelijk te stellen overzicht in hoofdtrekken aan te geven:

- a. de stroomsoorten en spanningen;
- b. het aantal, soort, vulling, alsmede het vermogen van de opgestelde transformatoren e.d.;
- c. de wijze van schakelen van de afzonderlijke delen van de installatie;
- d. de soort van de leidingen en de wijze, waarop deze zijn aangelegd;

---

<sup>3</sup> P.B. 1965, no. 139.

<sup>4</sup> P.B. 2025, no. 35 (GT).

- e. de soort, de nominale stroomsterkte en afschakelvermogen van de smeltveiligheden en schakelaars;
  - f. de kortsluitvastheid van het railsysteem;
  - g. de wijze waarop de meting plaatsvindt.
- 2<sup>e</sup> Een duidelijke tekening van plaatsens, waar wegen, wateren of andere elektrische leidingen worden gekruist. Op deze tekeningen moeten de plaats van de te kruisen leidingen en de constructiedelen daarvan nauwkeurig zijn aangegeven, voor zover deze minder dan 7m van de kruising verwijderd zijn. De constructie moet verder door de nodige detailtekening op schaal niet kleiner dan 1:20 worden verduidelijkt.
- Tevens moet volledig blijken, welke de afmetingen, de constructie en de te bezigen materialen zijn:
- a. bij bovengrondse leidingen, van:
    - de ondersteuningspunten ter weerszijde van de kruising;
    - eventueel de schoren daarvan;
    - de dwarsarmen;
    - de isolatoren en isolatorpennen;
    - de bliksemafleiders;
    - eventueel het vangnet, onder vermelding van de wijze, waarop dit geleidend met de aarde verbonden zal worden.
  - b. bij ondergrondse leidingen, van:
    - de kabels;
    - de sleuven, waarin deze gelegd zullen worden, onder vermelding van de wijze van afdekking;
    - de opstijgeinden en de afwerking daarvan.
- Van de te bezigen draad, kabel, isolatoren en verdere onderdelen moeten, desgevraagd, monsters worden ingezonden. Bij draad of kabel moeten deze monsters minstens 30 cm lang zijn.
- 3<sup>e</sup> Bij bovengrondse leidingen een duidelijke tekening van alle ondersteuningspunten.

Artikel 2  
(vervallen)

\*\*\*